

MD01002-E

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Tipologia di prodotto:

Gruppi statici di continuità (UPS)

Modello	Codice	Descrizione	Taglia
AQUARIUS PLUS II	KUPSL71001	UPS 05' RT 1:1 09 230V 50/60 Hz	1kVA
AQUARIUS PLUS II	KUPSL71015	UPS 05' RT 1:1 09 230V 50/60 Hz	1,5kVA
AQUARIUS PLUS II	KUPSL71002	UPS 05' RT 1:1 09 230V 50/60 Hz	2kVA
AQUARIUS PLUS II	KUPSL71003	UPS 05' RT 1:1 09 230V 50/60 Hz	3kVA
ORION PLUS II	KUPSL71005	UPS 05' RT 1:1 09 230V 50/60 Hz	6kVA
ORION PLUS II	KUPSL71010	UPS 05' RT 1:1 09 230V 50/60 Hz	10kVA
OCTANS PLUS II	KUPSL71115	UPS 05' T 3:1 09 230V-50/60 Hz	15kVA
OCTANS PLUS II	KUPSL71120	UPS 05' T 3:1 09 230V-50/60 Hz	20kVA
PERSEUS PLUS II	KUPSL73310	UPS 05' T 3:3 09 400V-50/60 Hz	10kVA
PERSEUS PLUS II	KUPSL73315	UPS 05' T 3:3 09 400V-50/60 Hz	15kVA
PERSEUS PLUS II	KUPSL73320	UPS 05' T 3:3 09 400V-50/60 Hz	20kVA
PERSEUS PLUS II	KUPSL73330	UPS 05' T 3:3 09 400V-50/60 Hz	30kVA
PERSEUS PLUS II	KUPSL73340	UPS 05' T 3:3 09 400V-50/60 Hz	40kVA
BM-PAR-UPS	KUPSL7PAR	KIT PARALLELO	-

Indirizzo:

Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano (MI)

Braga Moro dichiara che i prodotti sopraindicati sono conformi ai requisiti stabiliti nelle direttive:

- 2014/35/UE:** Direttiva Bassa Tensione
- 93/68/CEE:** Marcatura CE
- 2014/30/UE:** Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
- 2011/65/CE:** Direttiva ROHS
- CE 1907/2006:** Regolamento REACH
- 2012/19/UE:** RAEE
- 2009/125/CE:** Direttiva ECODESIGN

Sono inoltre conformi alle seguenti normative di prodotto:

- EN 60950:** Sicurezza Elettrica
- EN 61000-6-3:** Compatibilità Elettromagnetica - Emissioni
- EN 61000-6-1:** Compatibilità Elettromagnetica – Immunità

Luogo e data

Milano 09/01/2023

Responsabile Laboratorio

BRAGA MORO
Sistemi di Energia S.r.l.

Francesco Linari



Sede Operativa

Via Ludwig Van Beethoven n°24 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39.02.51.67.21
Fax +39.02.51.67.22.14
Sito Internet www.bragamoro.com

Uff. Commerciale Tel. +39.02.51.67.21

Fax +39.02.51.67.22.14

E-mail sales@bragamoro.com

Uff. Acquisti Tel. +39.02.51.67.21

Fax +39.02.51.67.22.14